

檔 號：

保存年限：

內政部營建署 函

機關地址：
聯絡人：
聯絡電話：
傳真：
電子郵件：

104

台北市中山區長安東路2段63號9樓之1

受文者：中華民國消防設備師公會全國聯合會

裝

發文日期：中華民國100年5月18日

發文字號：營署建管字第1002908038號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：普通

附件：會議紀錄(請至<http://edoc.cpami.gov.tw/>下載)

主旨：檢送本署100年4月28日召開研修建築技術規則建築設備編第4章燃燒設備及第7章受信箱設備條文專案小組第6次會議紀錄乙份，請查照。

說明：依據本署100年4月8日營署建管字第1002905746號開會通知單續辦。

正本：

內政部消防署、內政部建築研究所、經濟部標準檢驗局、經濟部能源局、經濟部工業局、行政院勞工委員會、中華民國全國建築師公會、中華民國電機技師公會全國聯合會、中華民國消防設備師公會全國聯合會、中華民國公用瓦斯事業協會、大台北區瓦斯股份有限公司、財團法人台灣燃氣器具研發中心、台灣區瓦斯器材工業同業公會、中華鍋爐協會、臺北市鍋爐壓力容器協會

副本：本署建築管理組

線

署長 楊世文

壹、會議名稱：研修建築技術規則建築設備編第 4 章燃燒設備及第 7 章受信箱設備條文專案小組第 6 次會議

貳、會議時間：100 年 4 月 28 日（星期四）上午 10 時 00 分

參、會議地點：營建署 B1 第 1 會議室

肆、主持人： 記錄：

伍、出席人員：

陸、作業單位報告：洽悉

柒、會議結論：

一、本案中華民國瓦斯事業協會所提第 4 章燃燒設備第 79 條之 2 條有關供氣管路等相關安全裝置規定草案，因煤氣事業管理規則第 13 條已有規定，且此規定未來將納入天然氣事業法管制，經本次會議與會成員充分討論後，爰決議不予增訂。

二、另有關許召集人 研提之第 4 章燃燒設備第 81 條之 2 條文有關燃氣器具附屬通風換氣設備之相關開口面積及斷面積規定草案，由於計算公式複雜，且建築技術規則建築設計施工編第 43 條及同規則建築設備編第 5 章空氣調節及通風設備已對於居室或建築物供各種用途之使用空間定有所需通風量及相關開口規定，經本次會議與會成員充分討論後，決議開口規定應由專業技師依專業設計，爰不予增訂。

三、建築技術規則建築設備編第 4 章燃燒設備相關修正條文已由本工作小組討論完竣，其條文如附件，請本組成員再次檢視，如仍有修正意見，請於收到本會議紀錄兩週內將意見送承辦單位彙整，倘無相關意見，則依後續

法制作業辦理。

捌、散會

研修建築技術規則建築設備編第4章燃燒設備及第7章受信箱
設備條文專案小組第6次會議簽到簿

時間：100年4月28日（星期四）上午10時00分

地點：營建署B1第一會議室

主席：

記錄：

出席人員	簽到處	代理人	
		職稱	簽到處
林委員宜君			
許委員哲銘			
金委員以容			
許委員俊美			

出席機關（單位）	職稱	簽到處
內政部消防署	視察	
內政部建築研究所	研究員	
經濟部標準檢驗局		
經濟部能源局		
經濟部工業局		

行政院勞工委員會		
中華民國全國建築師公會		
中華民國電機技師公會全國聯合會		
中華民國消防設備師公會全國聯合會		
中華民國公用瓦斯事業協會		
大台北區瓦斯股份有限公司		
財團法人台灣燃氣器具研發中心		
台灣區瓦斯器材工業同業公會	組長	
中華鍋爐協會	組長	
臺北市鍋爐壓力容器協會		
本署建築管理組		

建築技術規則建築設備編部分條文修正條文對照表

修正條文	現行條文	說明
第四章 燃燒設備	第四章 燃燒設備	章名未修正。
第一節 燃氣設備	第一節 燃氣設備	節名未修正。
第七十八條 建築物安裝天然氣、煤氣、液化石油氣、油裂氣或混合氣等非工業用燃氣設備，其燃氣供給管路及 <u>供排氣設備</u> 等，除應符合燃氣及燃燒設備之目的事業主管機關有關規定外，應依本節規定。	第七十八條 <u>(通則)</u> 建築物安裝天然氣、煤氣、液化石油氣、油裂氣或混合氣等非工業用之燃氣用具、供氣管路及排煙設備等，除應符合其他有關安全規定外，應依本節規定。	修正「其他有關安全規定」為「燃氣及燃燒器具之目的事業主管機關有關規定」以茲明確，其餘酌作文字修正。
第七十九條 燃氣設備之燃氣供給管路，應依下列規定： 一、燃氣管材，應符合 <u>中華民國國家標準</u> ，或經目的事業主管機關認定者。 二、管徑大小，應能足量供應其所連接之燃氣設備之最大用量，其壓力下降以不影響供給壓力為準。 三、不得埋設於建築物基礎、樑柱、承重牆壁、樓地板及屋頂構造體內。 四、埋設於 <u>基地內之室外</u> 引進管，應依下列規定： (一) 埋設深度不得小於三十公分，深度不足時應加設抵禦外來損傷之保護層。 (二) 可能與腐蝕性物質接觸者，應有防腐蝕措施。 (三) 貫穿外牆(含地下層)時，應裝套管，管壁間孔隙應用填料填塞，	第七十九條 <u>(供氣管路)</u> 燃氣設備之供氣管路，應依左列規定： 一、應為符合 <u>中國國家標準</u> 之金屬製管，其試驗壓力應在每平方公分三十公斤以上。 二、管徑大小，應能足量供應其所連接之燃氣用具之最大用量，並不產生過度之壓力下降為準。 三、應設置於空心牆內。埋設樓板內時應有混凝土築造並附有適當槽蓋之管槽，但經中央主管建築機關認為無礙安全時，得逕行埋設於樓板混凝土內。 四、埋設於室外地面下時，應依列規定： (一) 埋設深度不得小於三十公分，深度不足時應加設抵禦外來損傷之保護層。 (二) 可能與腐蝕性物質接觸者，應有防腐蝕措施。 (三) 貫穿牆基或地下	一、本條第一款刪除有關金屬管壓力試驗強度限制，回歸國家標準之規定，並配合天然氣事業法草案第13條，增訂國家標準未規定時得經目的事業主管機關認定。 二、基於維護保養及安全考量，供氣管路之設置應不得埋設於建築物構造體內，爰修正第一項第三款規定。 三、本條第四款所規定埋設於室外地面下，係指埋設於基地內之室外，爰修正本條第四款序文，以茲明確。又為避免埋設於基地內之室外引進管因不均勻沉陷而造成損害，爰於同目增訂可吸收變位之規定。 四、參考 <u>日本建築基準法規</u> 定，修正本條第一項第九款有關供氣管路敷設於建築物內時對於結構、設置位置及方式等規定，納入第五款統一規定，其餘第十款及第十一款順移為第六款及第七款。 五、有關本條現行條文第一

<p>並考慮不均勻沉陷而有吸收相對變位之措施。</p> <p>五、敷設於建築物內之供氣管路，應符合下列規定：</p> <ul style="list-style-type: none"> (一) 燃氣供給管路貫穿主要結構時，不得對建築物構造應力產生不良影響。 (二) 燃氣供給管路不得設置於昇降機道內，受電室、變電室等電氣設備室內及煙囪等高溫排氣風道。 (三) 分歧管或不定期使用管路應有分歧閥等開閉裝置。 (四) 燃氣供給管路應避免穿越伸縮縫，不得已時應有吸收變位之措施。 (五) 燃氣供給管路穿越隔震構造建築物之隔震層時，應有吸收相對變位之措施。 (六) 燃氣用具連接供氣管路之連接管，得為金屬管或橡皮管。橡皮管長度不得超過一點八公尺，並不得隱蔽在構造體內或貫穿樓地板或牆壁。 (七) 燃氣供給管路之固定、支承應使地震時仍能安全固定支撐。 	<p>層外牆時，應裝套管，管壁間孔隙，應用填料填塞。</p> <p>五、埋設於室內地板下時，應加符合左列規定之導管：</p> <ul style="list-style-type: none"> (一) 導管終止於室內端，本末端應設置於易於操作之處所，管口並予密封。 (二) 導管通向室外端，應延伸牆外十公分以上，並應有與室外空氣流通及防止雨水滲入之措施。 <p>六、橫管應順氣流方向任上向坡度，坡度不得小於七百分之一。</p> <p>七、應用管鉤、吊環等支承物固定，支承物間距，應依左表規定：</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">支承物之最大間距 (公尺)</th><th style="width: 15%;">1.8</th><th style="width: 15%;">2.4</th><th style="width: 15%;">3.0</th><th style="width: 15%;">每層樓板面</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>管徑(公厘)</td><td>13</td><td>19~25</td><td>水平 垂直</td><td>32以上</td></tr> </tbody> </table> <p>八、轉向時，得裝置彎頭或依左列規定將管子彎曲：</p> <ul style="list-style-type: none"> (一) 應用彎管器施彎。 (二) 彎曲處不得有肩曲、裂紋及其他明顯缺點。 (三) 管子縱向焊縫應靠近彎曲中心線。 (四) 彎曲外角不得大於九十度。 (五) 彎曲內半徑不得小於管外徑六倍。 <p>九、管路不得裝置在風</p>	支承物之最大間距 (公尺)	1.8	2.4	3.0	每層樓板面	管徑(公厘)	13	19~25	水平 垂直	32以上	<p>項第五款至第八款、十二款及第十三款係屬設備本身之安裝及試驗規定，應按煤氣事業管理規則或供燃氣供應單位規定，建築技術規則無需重複規定，爰予刪除，本條其餘酌作文字修正。</p>
支承物之最大間距 (公尺)	1.8	2.4	3.0	每層樓板面								
管徑(公厘)	13	19~25	水平 垂直	32以上								

<p>六、管路內有積留水份之處，應裝置適當之洩水裝置。</p> <p>七、管路出口、應依下列規定：</p> <ul style="list-style-type: none"> (一) 應裝置牢固。 (二) 不得裝置於門後，並應伸出樓地板面、牆面及天花板適當長度，以便扳手工作。 (三) 未車牙管子伸出樓地板面之長度，不得小於五公分，伸出牆面或天花板面，不得小於二・五公分。 (四) 所有出口，不論有無關閉閥，未連接用具前，均應裝有管塞或管帽。 	<p>管，煙囪、升降機之機道內，並不得貫穿上列構造物。</p> <p>十、管路內有積留水份之處，應裝置適當之滴水閥。</p> <p>十一、管路出口，應依左列規定：</p> <ul style="list-style-type: none"> (一) 應裝置牢固。 (二) 不得裝置於門後，並應伸出樓地板面、牆面及天花板面適當長度，以便扳手工作。 (三) 未車牙管子伸出樓地板面之長度，不得小於五公分，伸出牆面或天花板面，不得小於二・五公分。 (四) 所有出口，不論有無關閉閥，未連接用具前，均應裝有管塞或管帽。 <p>十二、支管與橫主管連接時，應在橫主管頂面或側面連接，不得在底面連接。</p> <p>十三、管路安裝完成後，應按燃氣供應單位規定，作壓力試驗，經試驗合格後，方准使用。</p>	
<p>第七十九條之一 建築物之供氣管路立管應考慮層間變位，容許層間變位為百分之一。</p>	<p>第七十九條之一 建築物之瓦斯配管立管應考慮層間變位，容許層間變位為百分之一。但公用氣體燃料事業主管機關另有規定者，從其規定。</p>	<p>有關「但公用氣體燃料事業主管機關另有規定者，從其規定。」之但書規定，第七十八條已統一規定，爰以刪除，其餘酌作文字修正。</p>

<p>第七十九條之二 對於下列場所，使用燃氣設備，應裝置緊急遮斷設備或自動遮斷設備。</p> <p>一、十樓以上之建築物。</p> <p>二、總樓地板面積在五百平方公尺以上之餐廳、旅（賓）館、百貨商場、超級市場。</p> <p>三、年購氣量達一百二十萬立方公尺以上，且員工人數達三十人以上之工業用戶。</p> <p>四、同一工作地點員工人數達一百人以上之各級政府機關（構）、學校或國防軍事單位。</p> <p>五、其他經主管機關指定供公眾使用場所。</p> <p>前項設備應由用戶委託公用天然氣事業業者或相關業者維護保養；如無法維持正常運轉，公用天然氣事業得停止供氣。</p>	<p>(本條新增)</p>	<p>一、本條新增。</p> <p>二、為因應氣候變遷、節能減碳潮流，都會區綜合大樓常有燃氣鍋爐、燃氣發電機等熱源設備設置於第十六層以上樓層之需求，惟為維護安全，使用燃氣設備，應裝置緊急遮斷設備或自動遮斷設備。</p> <p>三、另為維護部分公眾使用場所之使用燃氣安全，該類場所之燃氣管路亦應有設置緊急遮斷設備或自動遮斷設備之必要。</p>
<p>第八十條 燃氣器具及其供排氣等附屬設備應符合中華民國國家標準之製品。</p> <p>燃氣器具之設置安裝應符合下列規定：</p> <p>一、燃氣器具及其供排氣等附屬設備設置安裝時，應依燃燒方式、燃燒器具別、設置方式別、周圍建築物之可燃、不可燃材料裝修別，設置防火安全間距並預留維修空間。</p> <p>二、設置燃氣器具之室內，其天花板、牆面之內裝、材料，應達耐燃二級以上。</p> <p>三、燃氣器具不得設置於</p>	<p>第八十條 (燃氣用具) 燃氣用具之安裝，應依左列規定：</p> <p>一、燃氣用具及其附屬設備，均應為符合中國國家標準之製品。</p> <p>二、不得裝置於有易燃氣體發生之處所。</p> <p>三、附有壓力調整器者，應設通氣管通至室外空氣中。通氣管出口，均應有防雨及防蟲裝置。</p> <p>四、除焚化爐、雙眼式爐灶、密閉燃氣用具、及用動力噴燃或強力排煙之燃氣用具外，連接煙囪之燃氣用具，應裝設逆風檔。</p>	<p>參考日本建築基準法修正燃氣用具之規定。</p>

<p>危險物貯存處理或有易燃氣體發生之場所。</p> <p>四、燃氣器具應擇建築物之樓板、牆面、樑柱等，主要構造部固定安裝，並能防止因地震、其他振動、衝擊等而發生傾倒、破損、連接配管、供排氣管鬆脫、破壞等現象。</p>	<p>逆風檔應與燃氣用具裝置在同一房間內，但不得隱藏在天花板上。逆風檔開口與燃氣用具間距離，除另有規定外，不得小於十五公分。</p> <p>五、燃氣用具裝置在建築物內空氣流通處所，如空氣不足供應時，應開設與室外空氣直接流通之開口，其有效面積不得小於燃氣用具輸入熱量之和以每小時一九四千卡需一平方公分計得之值。用通風管代替開口時，通風管斷面積不得小於開口有效面積，並不得小於七・五公分見方。</p> <p>六、燃氣用具裝置在建築物地下層或其他密閉空間內時，應分別於該空間天花板下及地板面上各三十公分範圍內，依左列規定開設開口，或以通風管連接室外空氣或其他空氣流通之空間：</p> <p>(一) 與室外空氣直接流通時，開口有效面積不得小於燃氣用具輸入熱量之和以每小時一五〇千卡需一平方公分計算之值。以垂直風管連接時，風管斷面積不得小於計得之開口有效面積。以橫風管連接時，風管斷面積不得小於計得</p>
---	--

之開口有效面積之二倍。風管最小斷面積不得小於七・五公分見方。

(二) 與其他空氣流通空間連接時，開口有效面積不得小於燃氣用具輸入熱量之和以每小時三十九千卡需一平方公分計得之值。

七、本條第五款第六款規定之開口，設有欄柵、網罩等保護裝置時，該開口之有效面積，應為扣除該保護裝置擋風部份面積後之淨面積。網罩孔孔徑不得小於六・五公厘。

八、燃氣用具連接供氣管路之連接管，得為金屬管或橡皮管。橡皮管長度不得超過一・八公尺，並不得隱蔽在構造體內或貫穿樓地板或牆壁。

九、燃氣用具接入供氣管路時，應在接入處之上游管路裝設閥門，其距離燃氣用具不得超過一・八公尺。

十、燃氣用具之電氣配合裝置，除應符合其本身線路配置之規定外，並應符合本規則第一章電氣設備有關之規定。

十一、燃氣用具裝有電氣點火裝置者，應另裝有點火失效時

	即能切斷供氣之 安全裝置。	
第八十條之一 燃氣器具供排氣設備之設置安裝應符合下列規定： 一、燃氣器具排氣口周圍為非不燃材料裝修材料或設有建築物開口部時，應依第八十條之二規定，保持防火安全間距。 二、燃氣器具連接之煙囪、排氣筒、供排氣管（限排氣部分）等應使用 SUS 三〇四或同等性能以上之材料。 三、煙囪、排氣筒、供排氣管應牢固安裝，可耐自重、風壓、振動，且各部分之接續與器具之連接處應為不易鬆脫之氣密構造。 四、煙囪、排氣筒、供排氣管應為不易積水之構造，必要時設置洩水裝置。 五、煙囪、排氣筒、供排氣管不得與建築物之基地換氣設備之風管連接共用。		一、本條新增。 二、參考日本天然氣事業法施行規則第一百零八條之規定，增訂燃氣器具供排氣設備之設置安裝規定。
第八十條之二 燃氣器具之煙囪、排氣筒、供排氣管之周圍為非不燃材料裝修材料時，應保持安全之防火間距或有效防護，並符合下列規定： 一、當排氣溫度二百六十°C以上時，防火間距取十五公分以上或以厚度十公分以上非金屬不燃材料包覆。 二、當排氣溫度二百六十°C以下時，防火間距		一、本條新增。 二、參考日本建築基準法施行令第十五條規定，增訂燃氣器具之煙囪、排氣筒、供排氣管之相關設置規定。

<p>取排氣筒直徑之二分之一或以厚度二公分以上非金屬不燃材料包覆，但密閉式燃燒器具之供排氣筒或供排氣管之排氣溫度二百六十°C以下時，不受此限。</p>		
<p>第八十條之三 天花板內等隱蔽部設置排氣筒、排氣管、供排氣管時，各部位之連接結合應牢固不易鬆脫且為氣密構造，並以金屬以外之不燃材料包覆，但排氣溫度一百°C以下時，不受此限。</p>		<p>一、本條新增。 二、參考日本天然氣事業法施行規則第一百零八條之規定，增訂天花板內等隱蔽部設置安裝規定。</p>
<p>第八十條之四 燃氣設備之排氣管及供排氣管貫穿防火區劃之風道管道間或有延燒之虞的外牆時，其設置安裝應符合下列規定：</p> <p>一、排氣管及供排氣管之材料除須符合第八十條之一第二款規定外，並應符合該區劃或外牆防火時效以上之性能。</p> <p>二、貫穿位置須以水泥砂漿等不燃材料填塞，且該風道管道間僅供排氣使用（密閉式燃燒設備除外），頂部開放外氣或以排氣風機排氣。</p> <p>三、貫穿防火構造外牆時，貫穿部分之斷面積，密閉式燃燒設備應在一千五百平分公分以下，非密閉式燃燒設備應在二百五十平方公分以下。</p>		<p>一、本條新增。 二、參考日本建築基準法施行令第一百一十二條第十六項規定，增訂燃氣設備之排氣管及供排氣管貫穿防火區劃之風道管道間或有延燒之虞的外牆時，其設置安裝應規定。</p>
<p>第八十一條 於室內使用燃氣器具時，其設置換氣通風設備之構造，應符合下</p>	<p>第八十一條（排煙設備）燃氣用具之排煙設備，應依左列規定：</p>	<p>參考日本建築基準法施行令第一百二十九條之六規定，修正換氣通風設備之構</p>

<p>列規定：</p> <p>一、供氣口必須設置在該室天花板高度二分之一以下部分，並開向與外氣直接流通之空間。但以煙囪或換氣扇行換氣通風且無礙燃氣器具之燃燒者，可選擇適當之位置。</p> <p>二、排氣口必須設置在該室天花板下八十公分範圍內，設置換氣扇或開放外氣或排氣筒。但以煙囪或排氣罩連接排氣筒行換氣通風者，可選擇適當之位置。</p> <p>三、直接開放外氣之排氣口或排氣筒頂罩，其構造不得因外氣流妨礙排氣功能。</p> <p>四、燃氣器具以排氣罩接排氣筒者，其排氣罩應為不燃材料製造。</p>	<p>一、左列燃氣用具，應設置磚造、石造、混凝土造、鋼筋混凝土造、或廠製金屬煙囪：</p> <p>(一) 與建築物相連之焚化爐。</p> <p>(二) 用固體或液體作燃料之燃氣用具。</p> <p>二、左列燃氣用具，得設置排煙管排煙：</p> <p>(一) 與建築物隔離之焚化爐。</p> <p>(二) 鍋爐、壁爐、輸入熱量每小時超過一二五〇千卡之熱水爐及設有逆風檔等而不屬前款規定之燃氣用具。</p> <p>三、輸入熱量每小時在一二五〇千卡以下或裝有一個水喉之瞬間熱水爐或有其他特殊規定之燃氣用具，得免排煙設備。</p>	<p>造相關規定。</p>
<p>第八十一條之一 排氣口及其連接之排氣筒、煙囪等，應使室內之燃燒廢氣或其他生成物不產生逆流或洩漏至他室，其構造方法應符合下列規定：</p> <p>一、排氣筒或煙囪之頂端開放在排氣管道間內時，排氣筒或煙囪在排氣管道間內昇管二公尺以上，或設有逆風檔可有效防止逆流者，該排氣筒或煙囪視同開放至外氣。</p> <p>二、煙囪內不得設置防火閘門或其他因溫度上升而影響排氣之裝</p>		<p>一、本條新增。</p> <p>二、參考日本建築基準法施行令第二十條之二及第二十條之三規定，增定排氣口及其連接之排氣筒、煙囪等，應使室內之燃燒廢氣或其他生成物不產生逆流或洩漏至他室，其構造規定。</p>

	<p>置。</p> <p>三、使用燃氣器具室之排氣筒或煙囪，不得與其他換氣設備之排氣管、風道或其他類似物相連接。</p>	
第八十二條（刪除）	<p>第八十二條（煙囪）前條第一款規定之煙囪，應依左列規定：</p> <ul style="list-style-type: none"> 一、本構造應依本規則建築設計施工編第二章第十一節有關規定。 二、與具有逆風檔之燃氣用具連接之煙囪，其出口與本所連接之逆風檔間距離，不得小於一五〇公分。 三、單一燃氣用具的煙囪有效斷面積，不得小於逆風檔出口斷面積。連接數個燃氣用具之煙囪，而有效斷面積，不得小於其所連接之最大排煙連接管斷面積與其他各逆風檔出口斷面積半數之和。 四、應設有氣密之清潔口。 	<p>一、本條刪除。</p> <p>二、本條有關燃燒設備之煙囪規定，已參考日本建築基準法，納入第八十條、第八十條之一、第八十條之二、第八十條之三、第八十條之四統一規定，本處刪除。</p>
第八十三條（刪除）	<p>第八十三條（排煙管）本編第八十一條第二款規定之排煙管，應依左列規定：</p> <ul style="list-style-type: none"> 一、應為厚度不小於〇・九五公厘（二十號）之白鐵板或其他防鏽不燃材料製造。 二、出口應高出屋面六十公分以上，並在三公尺半徑範圍內高出建築物最高部份六十公分以上。 三、出口與其所連接之逆風檔間距離，不得小 	<p>一、本條刪除。</p> <p>二、本條有關燃燒設備之排煙管規定，已參考日本建築基準法，納入第八十條、第八十條之一、第八十條之二、第八十條之三、第八十條之四統一規定，本處刪除。</p>

	<p>於一五〇公分。</p> <p>四、應自裝置燃氣用具之空間直接穿過屋頂或外牆通至戶外，不得穿過閣樓、夾牆或其他隱蔽處所，並不得貫穿任一樓層。</p> <p>五、與易燃物料間之淨距離，不得小於十五公分，但易燃物料用金屬以外不燃材料保護者，不在此限。</p> <p>六、通過非不燃材料建造之外牆時，應加設套管，套管管徑應較排煙管管徑大十五公分以上，並以不燃材料填塞。</p> <p>七、通過非不燃材料建造之屋頂時，應依前款規定，加設套管，或加設管徑大於排煙管管徑十公分之套管，其上端伸出屋面四十五公分以上並予密封，下端距離屋面十五公分以上不加封閉。</p> <p>八、排煙管有效斷面積，依前款第三款之規定。</p> <p>九、排煙管斷面，得為圓形以外之任何形狀，但管壁間淨尺寸，不得小於五公分。</p> <p>十、排煙管頂上加設吸煙罩時，吸煙罩排煙量不得小於排煙管之排煙量。</p>	
第八十四條（刪除）	第八十四條（排煙連接管） 除燃氣用具與煙囪或排煙管直接連接者外，應依左列規定，設置排煙連接管：	<p>一、本條刪除。</p> <p>二、本條有關燃氣設備之排煙連接管規定，已參考日本建築基準法，納入第八十條、第八十條之</p>

	<p>一、應為厚度大於〇・三七九公厘之鍍鋅鐵板或其他有同等防銹抗熱性能之不燃材料製造。</p> <p>二、僅連接一個逆風檔之燃氣用具時，排煙連接管斷面積不得小於逆風檔出口斷面積。連接二個以上逆風檔之燃氣用具時，則不得小於各逆風檔出口斷面積之和。</p> <p>三、二個以上排煙連接管連接一個煙囪或排煙管時，較小連接管應在較高位置連接。</p> <p>四、二個以上之燃氣用具得以共同排煙連接管接入煙囪或排煙管，共同排煙連接管斷面積，不得小於各燃氣用具應有排煙連接管斷面積之和。</p> <p>五、與易燃物料間之淨距離不得小於十五公分，但易燃物料用金屬以外不燃材料保護者，不在此限。</p> <p>六、應用螺栓或其他適當方法與逆風檔或燃氣用具之出口連接堅固。與逆風檔側邊出口連接時，應有五十分之一上向坡度。</p> <p>七、安裝時，不得有倒坡等阻礙氣流之構造，並應儘量減少轉向彎頭。</p> <p>八、長度不得超過其所連接之煙囪或排煙管長度之百分之七十五。水平部份應儘可能縮短。</p>	<p>一、第八十條之二、第八十條之三、第八十條之四統一規定，本處刪除。</p>
--	--	---

	九、不得貫穿樓地板或天花板。與煙囪連接時，應在煙囪底部之上，其連接處應有套管或滑動接頭等阻止連接管深入煙道之適當裝置。	
第八十五條（刪除）	<p>第八十五條（機械排煙）除焚化爐外，燃氣用具得以機械排煙方式排煙，機械排煙裝置，應依左列規定：</p> <ul style="list-style-type: none"> 一、利用排風機排煙者，其承受正壓力之各部份，均應為氣密構造。 二、自然排煙之排煙連接管不得與機械排煙裝置承受正壓力之任一部份連接。 三、在排煙裝置未作用前，應有阻止燃氣流入燃燒器之安全裝置。 四、出口應距離建築物任何開口三十公分以上，距離鄰地境界線六十公分以上，高出道路面二一〇公分以上。 	<p>一、本條刪除。</p> <p>二、本條有關燃氣設備之機械排煙規定，已參考日本建築基準法，納入第八十條、第八十條之一、第八十條之二、第八十條之三、第八十條之四統一規定，本處刪除。</p>
第二節 鍋爐	第二節 鍋爐	節名未修正。
第八十六條 建築物內裝設蒸汽鍋爐或熱水鍋爐，其製造、安裝及燃油之貯存，除應依 <u>中華民國國家標準 CNS 二一三九「陸用鋼製鍋爐」</u> 、 <u>CNS 一〇八九七「小型鍋爐」</u> 、 <u>鍋爐及壓力容器安全規則</u> 或其他有關安全規定外，應依本節規定。	第八十六條（通則）建築物內裝設蒸汽鍋爐或熱水鍋爐，並製造、安裝及燃油之貯存，除應依中國國家標準「鍋爐規章」或其他有關安全規定外，應依本節規定。	<p>一、中華民國國家標準鍋爐規章已廢止，改由<u>中華民國國家標準 CNS 二一三九「陸用鋼製鍋爐」</u>、<u>CNS 一〇八九七「小型鍋爐」</u>取代。</p> <p>二、行政院勞工委員會訂定之鍋爐及壓力容器安全規則，對於鍋爐安全管理等有詳盡規定，爰予納入，提醒設計施工者參照辦理。</p>
第八十七條 鍋爐安裝，應	第八十七條（鍋爐安裝）	現行條文第四款至第六款係

<p>依下列規定：</p> <p>一、應安裝在防火構造之鍋爐間內。鍋爐間應有緊急電源之照明、足量之通風、及適當之消防設備、與操作、檢查、保養用之空間。</p> <p>二、基礎應能承受鍋爐自重，加熱膨脹應力及其他外力。</p> <p>三、與管路連接處，應設置膨脹接頭及伸縮彎管。</p> <p>四、應與給水系統連接。如以水箱作為水源時，該水箱應有供應緊急用水之容量，並應裝有存水指示標。</p>	<p>鍋爐安裝，應依左列規定：</p> <p>一、應安裝在防火構造之鍋爐間內。鍋爐間應有緊急電源之照明、足量之通風、及適當之消防設備、與操作、檢查、保養用之空間。</p> <p>二、基礎應能承受鍋爐自重，加熱膨脹應力及其他外力。</p> <p>三、與管路連接處，應設置膨脹接頭及伸縮彎管。</p> <p>四、應配有壓力計，裝置於易於檢查而無反光處所。</p> <p>五、應配有水面計，裝置於易於辨明處所。</p> <p>六、應裝有安全閥，鍋爐內壓力高於標定壓力十分之一時，安全閥應能即時洩放。連接於安全閥之洩壓管上，不得裝置任何開關。洩壓管不得有二個以上之直角彎頭並不得有任何阻礙洩壓阻礙物。</p> <p>七、應與給水系統連接。如以水箱作為水源時，該水箱應有供應緊急用水之容量，並應裝有存水指示標。</p>	<p>規定鍋爐製品之配件，查中華民國國家標準已有規定，爰予刪除。</p>
<p>第八十八條 (刪除)</p>	<p>第八十八條 (試驗) 鍋爐按裝完成並經檢修後，應作水壓試驗，試驗壓力不得小於最大容許工作壓力之一倍半。試驗時，應將安全閥拆卸或用試驗夾固定於閥座上。</p>	<p>一、本條刪除。</p> <p>二、現行條文係規定鍋爐製品之試驗程序，查中華民國國家標準對於鍋爐之試驗已有規定，爰予刪除。</p>
<p>第三節 热水器</p>	<p>第三節 热水器</p>	<p>節名未修正。</p>
<p>第八十九條 家庭用電氣或</p>	<p>第八十九條 (通則) 家庭</p>	<p>酌作文字修正。</p>

<p>燃氣熱水器，應為符合中華民國國家標準之製品或經中央主管檢驗機關檢驗合格之製品，並應依本節規定。</p>	<p>用電氣或燃氣熱水器，應為符合中國國家標準之製品或經中央主管檢驗機關檢驗合格之製品，並應依本節規定。</p>	
<p>第九十條 热水器之構造及安裝，應依下列規定：</p> <ul style="list-style-type: none"> 一、應裝有安全閥及逆止閥，其誤差不得超過標定洩放壓之百分之十五。 二、應安裝在防火構造或以不燃材料建造之樓地板或牆壁上。 三、燃氣熱水器之裝置，應符合本章第一節燃氣設備及燃氣熱水器及其配管安裝標準之有關規定。 	<p>第九十條 <u>(熱水器)</u> 热水器之構造及安裝，應依左列規定：</p> <ul style="list-style-type: none"> 一、應裝有安全閥及逆止閥，其誤差不得超過標定洩放壓之百分之十五。 二、應安裝在防火構造或以不燃材料建造之樓地板或牆壁上。 三、燃氣熱水器之裝置，應符合本章第一節燃氣設備之有關規定。 	<p>內政部訂定之燃氣熱水器及其配管安裝標準，對於熱水器之安裝處所、換氣、排氣管、自來水管及燃氣配管等均有詳盡規定，爰修正第三款，提醒設計施工者參照辦理。</p>